

# 校舍安全查核表

使用單位：

建物名稱：

檢查者：

日期： 年 月 日

	查核事項	是	否	備註
(一) 、 基地環境及建築物	1. 校園內有嚴重地裂現象（一般在 10 公分以上）。			
	2. 校園內有明顯地層滑動現象或地表塌陷現象。			
	3. 校園內上方邊坡或下方邊坡有嚴重裂縫。			
	4. 校園內上方邊坡有嚴重的落石現象。			
	5. 校園內上方邊坡或下方邊坡有土壤隆起或崩塌現象。			
	6. 校舍上方或下方邊坡擋牆崩塌或傾斜 5 度以上。			
	7. 鄰近之河堤、水壩有裂縫或明顯增加之滲水現象。			
	8. 由於地盤損壞導致校舍整體下陷 1 公尺以上。			
	9. 由於基礎不均勻或部份構材損壞，導致校舍傾斜 1/30（2 度）以上。			
	10. 柱身（或牆）混凝土破壞、鋼筋外露且嚴重變形者占該樓層柱（或牆）10%以上。			
	11. 柱身（或牆）有顯著裂縫者占該樓層總數 20% 以上。			
	12. 緊臨校舍嚴重傾斜或有倒塌之虞。			
(二) 、 設備及非結構	1. 校舍周圍或室內電線掉落。			
	2. 瓦斯瓶傾倒或室內外可聞到瓦斯味。			
	3. 實驗室內化學藥品傾倒或存放在化學藥品之櫥櫃傾倒。			
	4. 緊臨校舍或隔離縫、伸縮縫處，因地震擠壓碰撞破碎之混凝土塊部份未掉落。			
	5. 主要出入口玻璃破損。			
	6. 外牆面磚或石材隆起或部份脫落。			
	7. 走廊陽台之欄杆或屋頂女兒牆震後有傾斜現象。			
	8. 屋頂水塔、空調冷卻塔有位移、傾斜或傾倒現象。			
	9. 圍牆震後傾斜或有明顯裂縫。			
	10. 書架、資料櫃傾斜或傾倒。			
	11. 天花板塊部份脫落或板面下陷變形。			
	12. 樓梯扶手及欄杆傾倒。			
	13. 日光燈或懸吊視聽設備遭地震震落。			

說明：1. 建築物或基地如有(一)中所列任何情況，應立即停止使用。

2. 設備及非結構如有(一)中所列任何情況，應迅速進行處理。

單位主管核章：

單位承辦人及分機：